

ACEA ATO 5 S.p.A.

Al Comune di Acquafondata
Al Comune di Conca Casale
Al Comune di San Vittore del Lazio
Al Comune di Vallerotonda
Al Comune di Viticuso

comuneacquafondata@cert-posta.it
comune.concacasale@cert.regione.molise.it
info@pec.comune.sanvittoredellazio.fr.it
comune.vallerotonda.fr@pec.it
comuneviticuso@cert-posta.it

E p.c.
Prefettura di Frosinone
STO Ato 5 Frosinone

protocollo.preffr@pec.interno.it
segreteria@pec.ato5fr.it

MESSAGGIO PEC

Comunicato: Sospensione idrica improvvisa in data 11 settembre 2020.

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che a causa di un guasto improvviso presso sull'asta Cippone-Collelungo si sta verificando una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Acquafondata

- intero territorio comunale;

Comune di Conca Casale

- intero territorio comunale;

Comune di San Vittore del Lazio

- frazione Radicosa;

Comune di Vallerotonda

- intero territorio comunale;

Comune di Viticuso

- intero territorio comunale.

Il regolare ripristino del servizio è previsto in tarda serata (**salvo imprevisti**), seguiranno aggiornamenti.

Acea Ato5 S.p.a. si scusa per i disagi.

Frosinone, 11 settembre 2020

Il Responsabile
(Riccardo Mollica)

SEGNALAZIONE GUASTI



soa.aceaato5@pec.aceaspa.it